

Társasház

1186 Budapest

Margó Tivadar u. 176.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Érvényes: 2016. február 8-tól visszavonásig



Varga János e.v.

2451 Ercsi, Bercsényi M. u. 771.

Nyilsz.: 28259889


Adószám: 65843910-2-51

UniCredit 10918011 - 00000155 - 51000001


Készítette: Varga János

Tel: 06/20/992-4144

E-mail: adr.vargajanos@gmail.com

Kiadta: .....

közös képviselő

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet és a kapcsolódó jogszabályok alapján a 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 176. sz. alatt található Társasház (továbbiakban: Létesítmény) megelőző és mentő tűzvédelmének biztosítására az alábbi

Tűzvédelmi Szabályzatot

adom ki.

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy (a tűz elleni védekezésről és az I. fokú tűzvédelmi hatóságról szóló jogszabályok és az egyéb tűzvédelmet érintő szabályzatok, intézkedések, és mindenekelőtt az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság előírásai alapján) az építmények egészére kiterjedően egységesen rögzítse a vezetők, beosztottak, lakók tűzvédelmi feladatait. Ezen kívül meghatározza a tűzvédelmi eljárások szabályait, egy esetlegesen bekövetkező tűz esetén követendő helyes magatartást, továbbá a munkavégzésre és az építmény területén folyó egyéb tevékenységekre vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megtartásáért a Létesítményen belül a fent említett munkavállalók és a lakók közösen felelősek.

A Tűzvédelmi Szabályzat a tűzvédelem érvényesülése érdekében kiadott belső biztonsági szabályozás, vezetői intézkedés (okmány), amelyet a tűzvédelem érdekében – a büntetőjogi felelőssége tudatában – mindenkinek be kell tartania.

I. Általános rész

I.1. A Szabályzat területi hatálya:

A szabályzatban rögzítésre kerülő helyiségek használati és tárolási szabályainak betartása a Létesítmény dolgozói, valamint ügyfélként, vendégként a területen tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye.

A szabályzat területi hatálya kiterjed:

- az építményre, szabad területére az épület összes helyiségeire,
- az épületben, illetve területén folytatott bármilyen jellegű tevékenységre.

I.2. A Szabályzat személyi hatálya:

A Létesítmény munkavállalóira (akik főállásban vagy egyéb szerződéses munkaviszonyban állnak a Vállalkozással), továbbá külső ügyfelekre (vállalkozók, kivitelezők, ügyfelek, vendégek) és a lakókra.

I.3. Tárgyi hatálya:

- A Szabályzatban foglalt tűzvédelmi tevékenységek.

I.4. A Szabályzat időben hatálya:

- A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya 2016. február 8. napjától visszavonásig érvényes,
- Felülvizsgálat: a jogszabályi változásoknak megfelelően.

I.5. Hatályos tűzvédelmi jogszabályok:

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírásokon kívül be kell tartani a tűzvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok egyéb előírásait is, melyek elsősorban a következők:

- ✓ 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint ennek végrehajtási rendeletei
- ✓ 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
- ✓ 30/1996. (XII.6.) BM rendelet
- ✓ az ide vonatkozó biztonsági és egyéb szabályzatok, jogszabályok

A tűzvédelmi hatóság előírásait mindenekelőtt be kell tartani!
Fent említett jogszabályok változása esetén a Szabályzatot módosítani kell.

1.6. Szabályzattal kapcsolatos feladatok:

Jelen tűzvédelmi Szabályzatot a munkavállalókkal és a lakókkal évente legalább 1 alkalommal, illetve annak változását követően 30 napon belül tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell.

Új belépő dolgozóval a Szabályzatot munkába lépése előtt kell ismertetni, szintén tűzvédelmi oktatás keretében.

Ezen kívül szükséges, hogy a lakók és a munkavállalók:

- ✓ a Szabályzat munkavégzésükhöz irányadó előírásait megismerjék, betartsák és végrehajtsák,
- ✓ megismerjék és begyakorolják az épület tűz esetén történő tűzvédelmi szempontból biztonságos elhagyását a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A Létesítmény területén tartózkodó vendégek figyelmét a létesítménybe érkezésekor – amennyiben az szükségessé válik – a tűzvédelmi előírások betartására fel kell hívni.

A tűzvédelmi előírások betartását – külön felhívás nélkül – a vezető beosztású személyek kötelesek rendszeresen ellenőrizni, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést tenni, illetve kezdeményezni.

A tűzvédelem egyszemélyi felelős vezetője a közös képviselő, távolléte esetén helyettese.

A vezetőn túl minden dolgozó felelős a munkaköre alá tartozó helyiségek, munkafolyamatok tűzvédelmének biztosításáért, fejlesztéséért, fent leírt jogszabályokban foglalt tűzvédelmi előírások minden külön felszólítás nélküli végrehajtásáért, végrehajtatásáért, illetve betartásáért, betarttatásáért, ezek rendszeres ellenőrzéséért, a felmerülő hiányosságok felszámolásáért.

A Tűzvédelmi Szabályzat a kiadás napján lép hatályba!

II. A Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

II.1. A tűzvédelmi felelős *Fejődi Ferenc* (gondnok) feladatai és jogai:

- Feladatainak ellátásához szükséges szakmai ismereteket elsajátítja.
- Kialakítja az intézmény tűzvédelmi feladatait, és biztosítja a működéshez, az eredményes munkához szükséges személyi, tárgyi anyagi feltételeket.
- Engedélyezi az intézmény területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzését, illetve akadályoztatása esetén írásban megbízza az engedélyezőt.
- Gondoskodik a tűz megelőzését szolgáló előírások megszegőinek munkavégzéstől történő eltávolításáról, és intézkedéseket tesz a felelősségre vonására.
- Tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet.
- Szemle kertében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról.
- A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben részt vesz, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviselteti.
- Gondoskodik arról, hogy új berendezések, eszközök beszerzésénél a meglévők korszerűsítésénél, bővítésénél a jogszabályokban, hatósági előírásokban rögzített tűzvédelmi érdekek teljesüljenek.
- Írásbeli engedélyt ad ki az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére.
- A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére személyesen, vagy megbízottján keresztül intézkedik.
- Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárértékének megállapítását.
- A tűzoltóság munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban segíti.
- Elkészítteti a tűzvédelmi szabályzatot, elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi az abban foglalt tűzmelegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.
- Tűzvédelmi vonatkozásban intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az intézmény egészére kiterjed.
- Naponta legalább egy alkalommal köteles meggyőződni arról, hogy a tűzvédelmi szabályzatban előírt feladatoknak, követelményeknek a létesítmény megfelel-e.
- A napi munka befejezésekor ellenőrzi a vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről.

II.2. A Létesítmény területén szakipari, karbantartási munkát végző idegen vállalat, vállalkozó dolgozóinak tűzvédelmi feladatai:

- Az idegen cég/vállalkozás dolgozói számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást kell adni a közművek kapcsolóinak, elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről.
- A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, intézkedéseket megállapodásban, szerződésben részletesen rögzíteni kell.
- A tűzvédelmi feladatok felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és a szerződésben rögzíteni, illetve a munkaterület átadását a helyszínen dokumentálni kell.

III. A létesítmény tűzvédelmi használati szabályai

III.1. Tűzvédelmi használati szabályok:

- Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

III.2. Általános szabályok:

- A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök tárolhatók.
- Éghető folyadékok (tűz- és robbanásveszélyes folyadékok) alkalmoszerű használata csak jól szellőztetett helyiségekben megengedett, ahol egyidejűleg tüzet, vagy robbanást kiváltó gyújtóforrás nincs jelen.
- Éghető folyadékot más éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
- Éghető folyadék alkalmoszerű használata esetén a helyiségben folyamatos szellőztetésről kell gondoskodni, közben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A tűzveszélyes folyadékkal munkát végző dolgozó csak természetes alapanyagú, sztatikusan fel nem töltődő ruhát viselhet.
- Talajszint alatt és tetőtérben robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.

- Éghető anyagot csak nem éghető anyagú polcokon, állványon szabad tárolni, a fűtőtestektől, világítástól olyan távolságra, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Éghető anyagokat halmazállapot és anyagfajták szerint külön csoportosítva kell tárolni.
- Fűtésre csak olyan berendezés használható, mely gyújtási veszélyt a környezetére nem jelent.
- Tűz- és/vagy robbanásveszélyes folyadékot, illetve az azt tartalmazó szennyvizet a csatornába, szennyvíztárolóba beönteni, bevezetni nem szabad.
- A tűzoltóság vonulása és működése céljára, a létesítmény megközelítésére olyan felvonulási utat, illetve területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó járművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.
- A kiürítésre számításba vett nyílászárókat, szerkezeteket, amíg a helyiségben tartózkodnak, lezárni, leszűkíteni, eltorlaszolni, még átmenetileg sem szabad.
- Az építmény közlekedési és vízszervezési helyeihez vezető útjait állandóan szabadon, tűzoltó gépjárművel járhatónak állapotba kell tartani.

III.3. Raktározás, tárolás szabályai:

- Egy helyiségben a Robbanásveszélyes, különböző halmazállapotú anyagok vagy a Tűzveszélyes anyagokkal együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek - nem tárolhatók.
- A Robbanásveszélyes anyagot, Tűzveszélyes folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőzést biztosítottak.
- A Robbanásveszélyes anyagot, valamint a Tűzveszélyes folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben Robbanásveszélyes anyagot tárolni nem szabad.
- Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

- A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A Robbanásveszélyes anyagot és éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
- Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az iratokat polcokon, iratszekrényekben esetleg pánccelszekrényben kell elhelyezni.

III.4. Tűzveszélyes tevékenység:

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat!
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni!
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata!
- Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni!
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet!
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani!

- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani!
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat!
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen!
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani!
- Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható!

III.6. Dohányzás:

Dohányozni tilos a Létesítmény közösen használt tereiben, és ott, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat, továbbá, ahol azt egyéb jogszabály tiltja. Ezekben a helyiségekben jól láthatóan dohányzást (és nyílt láng használatát) tiltó táblát, feliratot kell elhelyezni.

A létesítmény bejáratától számított 5 méteres körzetében dohányzási tilalmat rendelkezik el.

Dohány neműt csak nem éghető anyagú hamutartóban lehet elnyomni, illetve hamuzni is csak abba szabad.

Égő dohány neműt tilos olyan helyre tenni, illetve eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

III.7. Menekülési utak és vészkijáratok:

A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük.

A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és olyan állapotban kell tartani, hogy azokon a lakók, munkavállalók, a létesítményben tartózkodó személyek gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni az épületet, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetők legyenek.

A kijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne lehessen használni.

Villamos berendezések kapcsolóit, közművek nyitó- és záró-szerelvényeit, a tűzoltó-készülékeket, tűzcsapot állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.

III.8. Világító- és villamos-berendezések:

A helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítást kell használni, csak természetes, vagy elektromos világítás alkalmazható.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

A világító és villamos berendezést valamint az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Az elektromos kapcsoló szekrényben, illetve azok alatt éghető anyagot tárolni tilos!

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint a kapcsolók ki-be kapcsolt helyzetét jelölni kell.

Csak szabványnak megfelelő elektromos berendezések használhatók.

Üzemelő elektromos berendezést felügyelet nélkül hagyni nem szabad, kivéve az állandó üzemű elektromos berendezések (pl. hűtő, klímaberendezés).

Az építmény elektromos rendszerét, villamos hálózatát és villámvédelmét kizárólag a rendelkező előírások alapján szabad létesíteni, használni. Szintén a vonatkozó előírások alapján kell végrehajtani az elektromos rendszer és a villámvédelem időszakos szabványossági felülvizsgálatát.

Ennek figyelemmel kísérése a tűzvédelmi felelős feladata.

A villamossági berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

- a) Robbanás- és Tűzveszélyes helyiségben, szabadtéren legalább **háromévenként**,
- b) a **Nem tűzveszélyes** helyiségben, szabadtéren legalább **hatévenként**,

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalhiányosságokat meg kell szüntetni.

Az engedélyhez kötött átalakítás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseinek a felülvizsgálatot el kell végezni, ha

- a) az új rendeltetéshez – veszélyesebb kockázati osztály meghatározása miatt – gyakoribb felülvizsgálati időszakot határoz meg a fenti felsorolás
- b) az új rendeltetés a helyiség, épület kockázati osztályát nem változtatja meg, de a korábbi rendeltetéshez a felülvizsgálat gyakoriságának 2/3-a eltelt.

Villamos berendezéseket (kávéfőző, vízforraló, vasaló) csak rendeltetésüknek megfelelő módon szabad használni, azok alá nem éghető anyagból készült szigetelő alátétet kell helyezni, hogy tűzveszélyt ne okozhassanak.

III.9. Tűzoltó berendezés, felszerelés:

A létesítményekben rendeltetési egységenként - legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni

Tűzoltó készülékek elhelyezése, oltóegységek meghatározása:

A tűzoltó készülékekről nyilvántartást kell vezetni, melyet az 1. sz. melléklet alapján kell elkészíteni.

A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni (lehetőleg ajtó, kijárat közelében, úgy hogy azok az építmény esztétikáját ne zavarják), és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Ennek figyelemmel kísérése a tűzvédelmi megbízott feladata.

A tűzoltó készülék használatával kapcsolatos ismereteket a lakóknak, munkavállalóknak el kell sajátítani!

A tűzoltó készüléket világító biztonsági jelzéssel kell megjelölni.

A tűzoltó-készülék helyét jelző biztonsági jeleket a rögzített eszköz, felszerelés felett 2-2,5 m magasságban kell elhelyezni úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is felismerhető legyen.

III.10. Tűzoltási felvonulási terület:

- Az épületek megközelítését szolgáló utakat, valamint a tűzoltási felvonulási utat és területet elsődlegesen közterületen kell biztosítani.
- Tűzoltási felvonulási terület és út a létesítendő építménnyel szomszédos telken - közterület kivételével - nem jelölhető és alakítható ki.
- A tűzoltási felvonulási terület és útvonal kialakítását a tűzvédelmi szakhatóság köteles a helyi adottságoknak megfelelően - saját és segítségnyújtó egységek emelőinek, gépjárműfecskendőinek paraméterei alapján - a szakhatósági állásfoglalásában meghatározni az építési engedélyezési eljárás keretében.
- Tűzoltási felvonulási terület és út lezárásának módját a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni.

III.10. Tüzelő-, fűtő berendezések:

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyaggal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

IV. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység rendje

Alkalomszerűek azok a tűzveszélyes tevékenységek, amelyeket nem arra a célra kialakított helyen, nem állandó, hanem eseti jelleggel végeznek.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása az előzetes helyszíni szemlét követően a munkát elrendelő feladata.

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytat, akkor a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- ✓ a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
- ✓ a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakört esetében – a bizonyítvány számát,
- ✓ a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat
- ✓ az engedélyező aláírását.

Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásos engedélyét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

V. Tűzvédelmi oktatás szakvizsga-kötelezettség

Alapvető feltétel, hogy a Létesítmény munkavállalói megismerjék a tűzoltás, és a tűzoltó eszközök elméleti használati szabályait. Ezért fontos, hogy a dolgozók a munkakörükből, a létesítmény használatából eredő és az azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek.

Minden munkavállalót a munkakörének megfelelő általános és speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amely tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást is.

Tűzvédelmi oktatás nélkül a munkavállalót munkába állítani nem lehet!

Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve más területre történő áthelyezésekor, hosszabb távollét után (fél év), minden olyan esetben, amikor szükségessé válik (pl. tűz esetén), ezt követően pedig évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A cégvezető köteles biztosítani, hogy a dolgozó a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladatát a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa.

A tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megtartani, melyről nyilvántartást kell vezetni.

Az ismétlődő oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötelező!

V.1. Az oktatásnak ki kell terjednie:

- Jelen tűzvédelmi szabályzat tartalmára,
- A megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, a használati szabályokra, és a tilalmak betartásának fontosságára,
- Az elhelyezett tűzoltó készülékek helyére, szakszerű használatára,
- A tűz- és káresettel kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre,
- A tűzjelzés szabályaira és helyi lehetőségeire,
- A tűz esetén követendő helyes magatartásra,

- A tűzvédelmi előírások, szabályok be nem tartásának, megszegésének következményeire,
- A dolgozó saját szakterületén felmerülő tűz megelőzési szabályokra.

V.2. A tűzvédelmi oktatások fő témakörei:

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak ismertetése,
- A Tűzvédelmi szabályzat előírásai,
- A tűz keletkezésének lehetőségei,
- A megelőző tűzvédelmi előírások, tilalmak betartásának fontossága,
- A megelőző tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök használata szakszerű kezelésének szabályai,
- A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek,
- A tűz esetén követendő magatartás,
- Menekülés szervezett formában történő végrehajtása,
- A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei.

V.3. Újrafelvételes dolgozók oktatása:

Munkába állítás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatásáról. Ennek keretében biztosítani kell mind az elméleti, min a gyakorlati oktatást.

Az oktatás megtartásáért, megtarttatásáért a cégvezető a felelős.

Az oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik:

- hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába,
- tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak,
- az intézményen belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak,
- a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt
- ha tűzvédelmi hatóság elrendeli.

Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni a 3. sz. melléklet alapján, és az oktatás megtörténtét, tudomásulvételét a dolgozókkal alá kell íratni!

V.4. Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettsége:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök meghatározását, a szakvizsga törzsanyagát a 45/2011 (XII.07.) BM rendelet szabályozza. A szakvizsgával rendelkező személynek ötévenként kötelező továbbképzésen kell részt vennie, amelyről a továbbképzés szervezője – a szakvizsga bizonyítványba bejegyzett időpont megjelölésével – igazolást ad ki.

A továbbképzés költségeit – megállapodás alapján – a munkáltató vagy a szakvizsgával rendelkező személy viseli.

A kötelező továbbképzés elmulasztása esetén a szakvizsga érvényét veszíti, kivéve, ha a továbbképzésre kötelezett a mulasztás okát – annak megszűnését követő 60 napon belül – igazolja, és egyidejűleg eleget tesz a továbbképzési kötelezettségének.

A rendelet mellékletében meghatározott foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat az 4. sz. melléklet tartalmazza.

VI. A helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok

VI.1. Vizesblokk tűzvédelmi használati szabályai:

A helyiséget csak a használatba vételi, működési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

- A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.
- A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan nedves, párás jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
- Meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni.
- A helyiségben világítótesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

VI.2. Raktár, tároló tűzvédelmi használati szabályai:

A helyiséget csak a használatba vételi, működési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

- A raktározási rendet úgy kell kialakítani, hogy az ajtó teljes szélességében nyitható legyen.
- A közlekedési útvonalon anyagot tárolni, elhelyezni tilos!
- A helyiség villamos berendezésének kapcsolóját állandóan hozzáférhetően kell tartani.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- A raktárban éghető folyadékot, éghető vagy égést tápláló gázt tartalmazó palackot még ideiglenesen sem szabad tárolni. Azok tárolása csak erre a célra kialakított helyen történhet.
- Világítótest közelében éghető anyagot csak olyan távolságon belül szabad elhelyezni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Elektromos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A raktárban az állványos tárolás szerint kialakított szélességű utakat kell létesíteni amely legalább 1,1 m-t.

- Raktárakban az anyagot csak talajszinten vagy megfelelően rögzített polcokon szabad tárolni. A tárolási egységek között a szabad közlekedést biztosítani kell.
- Gépek, gépalkatrészek csak éghető anyagtól megtisztított állapotban tárolhatók.

VI.3. Közlekedő, lépcső tűzvédelmi használati szabályai:

A helyiséget csak a használatba vételi, működési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

- A menekülési útvonalat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmeneti jelleggel is tilos!
- A lépcsőn, előtérben és a folyosón biztosítani kell a könnyű eligazodás lehetőségét, a biztonságos közlekedéshez szükséges folyamatos megvilágítást és a kijárat felé a menekülés irányának feltüntetését.
- A bejárati ajtó belső szárnyait használat alatt nyitott állapotban kell tartani!
- A folyosókon éghető anyagot, vagy toxikus gázt fejlesztő tárgyat díszítő elemet elhelyezni tilos!
- A lépcsőfeljárón, pihenőn anyag, vagy tárgy nem tárolható, azt leszűkíteni nem szabad. A biztonságos és zavartalan kiürítés érdekében a lépcsőházban, a folyosókon állandó rendet és tisztaságot kell tartani.
- A folyosókat, a menekülésre használt útvonalakat bármilyen módon lezárni nem szabad, kivéve, ha a tűzvédelmi hatóság erre írásban engedélyt adott és az abban megfogalmazott feltételeket teljes egészében teljesítették.

VI.4. Étkező tűzvédelmi használati szabályai:

A helyiséget csak a használatba vételi, működési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

- Rezsót, hőszugárzót nem éghető alátétben úgy kell elhelyezni, hogy a hőszugárzás közvetlen közelében könnyen gyulladó, ill. éghető anyag ne legyen.
- Elektromos hőszugárzó, rezsó üzemeltetésekor mindig figyelembe kell venni az elektromos hálózat teherbíró képességét.
- Elektromos üzemű hőfejlesztő készüléket üzemeltetni csak abban az esetben szabad, ha annak bekapcsolt állapotát jól láthatóan jelzi egy piros fényű jelzőlámpa.
- A tűzhely gázellátását biztosító vezeték kézi elzárója mindenkor szabadon kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!).

- Étkezési zsírral és olajjal történő sütést kellő körültekintéssel kell végezni, annak esetleges égőtérbe, lángtérbe jutása elkerülésével.

VI.5. Lakószoba tűzvédelmi használati szabályai:

A helyiséget csak a használatba vételi, működési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

- A helyiségek kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatóak.
- A villamos berendezések alkalmazása (kezelés, karbantartás, javítás) a kezelési útmutatók ismeretében történhet, vezetékeinek rendezett megvezetéséről gondoskodni kell (tv, számítógép, hifi, stb.)
- A berendezéseket felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- Fűtőtest közelében éghető anyag csak olyan távolságra helyezhető el, hogy gyulladási veszély ne álljon fenn.
- A lakószoba elhagyása után a villamos berendezéseket a hálózatról le kell választani illetve a nyílászárókat be kell zárni.
- A helyiségből a tevékenységet követően el kell távolítani az éghető hulladékot.
- A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.

VII. Tűzeseti teendők

A lakók, munkavállalók testi épsége, az élet valamint az anyagi javak védelme érdekében tűz esetén mindenki a következőkben meghatározottak szerint köteles eljárni:

1. Riasztás

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles:

- a környezetét riasztani („Tűz van!” kiáltással)!
- a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon!
- bejelenteni a Létesítményben tartózkodó legmagasabb beosztású vezetőnek!

A tűzjelzési kötelezettség a mindenkori tüzet észlelő feladata, az eloltott vagy önmagától megszűnt tüzet is jelenteni kell!

2. Tűzjelzés

Aki a Létesítmény területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles elsősorban a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot értesíteni!

A tűzoltóság hívószáma: 105.

Tűzjelzés alkalmával a bejelentést végző személynek az alábbiakat kell közölnie:

- ⇒ tüzeset, káreset pontos helye (cím),
- ⇒ mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- ⇒ tüzeset nagysága (m²) (tetőszerkezet, teljes épület, több épület, stb.),
- ⇒ emberélet van-e veszélyben,
- ⇒ tüzet jelző személy neve, jelzésére használt telefonkészülék kapcsolási száma.

A helyszínre érkező I. fokú tűzvédelmi hatóság vezetőjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani!

Személyi sérülés (pl. füstmérgezés, égési sérülés, stb.) esetén azonnal értesíteni kell a mentőket is.

A mentők hívószáma: 104.

A mentők kiérkezéséig a sérülteket gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni.

Amennyiben bűncselekmény (pl. gondatlanság, szándékos tűzokozás, stb.) alapos gyanúja merül fel, úgy a rendőrséget is késedelem nélkül értesíteni kell.

A rendőrség hívószáma: 107.

3. Tűzoltást megelőző műszaki intézkedések:

A tűz jelzésével egy időbe, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki intézkedések végrehajtása kötelező:

- Közművek elzáró-szerkezeteinek, szakaszoló kapcsolóinak működtetése, ezen belül az áramtalanító főkapcsolójának lekapcsolása, s ezzel az egész központi telephely áramtalanítása, vagy a tűz által érintett épület, raktárrész, stb. szakaszolással történő leválasztása, áramtalanítása, valamint a bejövő földgáz főelzárónál történő szakaszolása.

4. Tűzoltás

Amennyiben az épületben, helyiségben keletkezett tűz még kisebb terjedelmű ($2-3 \text{ m}^2$), úgy a közelben lévő tűzoltó készülékkel, felszerelésekkel meg kell kezdeni a tűz oltását. Fontos, hogy a tűzoltó készülékek kezelését a lakók, dolgozók készség szintjén ismerjék (oktatás)!

Az I. fokú tűzvédelmi hatóság helyszínre érkezéséig.

Abban az esetben, ha a tűz nagyobb terjedelmű, és egy adott helyiség teljes berendezésére, esetleg épületszerkezetre is kiterjed, úgy első teendőként áramtalanítani kell a tűz által érintett épületet, ha kell, a telephely egész területét, és a központi telephely egész területét, és a bejövő robbanásveszélyes földgáz útját zárni kell!

Ügyelni kell arra, hogy robbanás ne következhesen be!

Amennyiben a tűz vagy robbanásveszélyes anyagok (pl. festékek, hígítók, stb.) vagy gázt tartalmazó palackok (oxigén- dissous, esetleg PB gáz) felhasználási, tárolási helyén, vagy annak közelében keletkezik, úgy először ezen anyagokat, palackokat kell tűztől mentes, biztonságos térbe, épületrészbe, vagy szabadtérre szállítani!

A tűz által érintett telep, illetve épületrész területén áramtalanítást követően vízzel is meg lehet kezdeni a tűz oltását!

Elektronikus berendezések (számítógép) tüzeit lehetőleg gázzal oltó (CO₂) tűzoltó készülékkel kell oltani!

5. Anyagok, ingóságok mentése:

A tűzoltással párhuzamosan a helyszínről meg kell kezdeni a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett anyagi javak, ingóságok (bútor, készülék, áruk, berendezés, gépkocsi, stb.) szervezett mentését, tűztől mentes térbe, épületrészbe, szabadterre történő szállítását, mozgatását.

6. A kiérkező tűzoltó egységek vezetőjét (tűzoltás vezetője) röviden tájékoztatni kell:

- A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy még meg nem tett intézkedésekről (pl. személyek mentése, áramtalanítás, földgáz elzárása, robbanásveszélyes anyagok, javak mentése, társszervek értesítése, stb.), közművek főelzárási helyéről.
- A tűz helyszínének optimális megközelíthetőségéről, helyi veszélyforrásokról (robbanásveszély), vízvételi lehetőségekről.
- Egyéb tűzoltási lehetőségekről (tűzoltó készülékek, anyagok, stb.)

A tájékoztatásnak rövidnek, lényegre törőnek kell lennie!

Mindenki köteles a tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul betartani, és a tűzoltóság részére a tőle elvárható maximális segítséget megadni!

A TÚZJELZÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

MINDEN TÚZESETET – AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL
MEGSZÜNTEKET IS – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL AZ I. FOKÚ
TŰZVÉDELMI HATÓSÁGNAK IS – ELSŐSORBAN ELOLTOTT, VAGY MAGÁTÓL
MEGSZÜNT TŰZ ESETÉN – A TŰZVIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN A
HELYSZÍNT VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A tűzeseti teendőket a Létesítmény valamennyi lakójának, munkavállalójának ismernie, illetve tűz esetén készség szintjén alkalmaznia kell!

MELLÉKLETEK

TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK NYILVÁNTARTÁS

Üzemeltető tartó neve:

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(ü), karbantartó személyek neve(ü):

A vizsgabizonyítvány száma(ü)

A tűzoltó készülék		Üzemeltetői és karbantartó szervezet által végzett ellenőrzések (év,hó,nap)												
Sorsz	készlet helye	gyári száma / gyártási éve/típusa	2015		2016		2016		2016		2016		aláírás	
			Jan		Júl		Jan		Júl					
			Febr		Aug		Febr		Aug					
			Márc		Szept		Márc		Szept					
			Ápr		Okt		Ápr		Okt					
	oltóanyag egység	Középkarbantartás éve: Teljes körű karb. éve:	Máj		Nov		Máj		Nov					
			Jún		Dec		Jún		Dec					
Megjegyzés:														

A tűzoltó készülék		Üzemeltetői és karbantartó szervezet által végzett ellenőrzések (év,hó,nap)																
Sorsz	készlet helye	gyári száma / gyártási éve/típusa	2015		aláírás		2015		aláírás		2016		aláírás		2016		aláírás	
			Jan				Júl					Jan				Júl		
			Febr				Aug					Febr				Aug		
			Márc				Szept					Márc				Szept		
			Ápr				Okt					Ápr				Okt		
	oltóanyag egység	Középkarbantartás éve: Teljes körű karb. éve:	Máj				Nov					Máj				Nov		
			Jún				Dec					Jún				Dec		
Megjegyzés:																		

A tűzoltó készülék			Üzemeltetői és karbantartó szervezet által végzett ellenőrzések (év,hó,nap)															
Sorsz	készletléti helye	gyári száma / gyártási éve/típusa	2015		aláírás		2015		aláírás		2016		aláírás		2016		aláírás	
			Jan				Júl				Jan					Júl		
			Febr				Aug				Febr					Aug		
			Márc				Szept				Márc					Szept		
			Ápr				Okt				Ápr					Okt		
	Oltoanyag egység	Középkarbantartás éve: Teljes körű karb. éve:	Máj				Nov				Máj					Nov		
			Jún				Dec				Jún					Dec		
	Megjegyzés:																	

Munkát elrendelő szervezeti egység megnevezése:

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

A munkavégzés helye:

A munkavégzés ideje: év hónap nap órától óráig

A munkát végző(k) neve: beosztása:

.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány(ok) száma:

Az engedélyezett tevékenység leírása:

.....

A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzendő)?

NEM

IGEN

A felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata:

.....

.....

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység elvégzését a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 220. pontja alapján, továbbá a év hónap napon megtartott helyszíni szemle alapján adom ki.

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni:

.....

.....

Kelt: év hónap nap

.....

a munkát elrendelő aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem és azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok:.

Kelt: év hónap nap

.....

munkát végző aláírása

.....

munkát végző aláírása

.....

a munkát elrendelő aláírása

Oktatási napló

..... év hó nap

Az oktató neve:

Oktatásra kötelezett fő

Beosztása:

Ebből megjelent: fő

Tűzvédelmi Vizsga kelte:.....

Az oktatás jellege*:

- előzetes (alap) oktatás,
- ismétlődő oktatás

Az oktatott dolgozók*:

- új belépők,
- munkakört vagy munkahelyet változtatók (belső, üzemi áthelyezés, átcsoportosítás)
- tartós távollétről visszatérők

Formája*:

- elméleti oktatás
- gyakorlati oktatás
- (..... év, ill. Tűzvédelmi Szabályzat szerint)
- más gazdálkodó szervezet dolgozói

oka*:

- tűzvédelmi szabályzat előírás
- tűzeset utáni
- egyszeri különleges munka
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság rendelkezése
- új anyag, gép, termelő-berendezés
- alkalmassági tűzveszélyes tevékenységet végzők
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve
- tűzvédelmi szakvizsgáztatás, robbanásveszélyes technológia

**A megfelelő rész alá húzandó, vagy bekarikázandó!*

Az oktatás tárgya:.....

.....

Szemléltetése:.....

.....

.....

Gyakoroltatása:.....

.....

S.Sz.	Az oktatásban résztvevők		Megjegyzés
	Neve:	Aláírása	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Az oktató aláírása:.....

beosztása:.....

Nyilvántartási szám:/2013.

Igazoljuk, hogy,

született:, anyja neve:.....

a(z)..... munkakörben való foglalkoztatásához a 45/2011. (XII.07.) BM rendelet 1.

mellékletének pontjában meghatározott

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

tananyagát elsajátította és a mai napon abból eredményes vizsgát tett.

Kelt:

.....

vizsgabizottság elnöke

.....

vizsgabizottsági tag

.....

vizsgabizottsági tag

PH.

az oktatást szervező bélyegzője

A szakvizsga bizonyítvány érvényét veszti, ha a vizsgával rendelkező személy az ötévenként kötelező továbbképzésen nem vesz részt.

Igazoljuk, hogy nevezett dolgozó a kötelező szakmai továbbképzésen részt vett és a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismereteket a továbbképzésen elsajátította.

A kötelező tovább-képzés időpontja	A továbbképzést végző aláírása	A továbbképzést szervező bélyegzője

A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. A Robbanásveszélyes anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.